ПАМЯТКА

о соблюдении требований противопожарной безопасности при проведении Новогодних и Рождественских мероприятий

Новый год и рождество - это пора массовых утренников, вечеров отдыха, дискотек. И только строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности при организации и проведении праздничных мероприятий поможет избежать травм, увечий, а также встретить Новый год более безопасно.

Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно- массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, новогодних елок и т.п.) являются руководители филиалов МБУК «МЦКС».

Перед началом новогодних и рождественских мероприятий руководитель учреждения должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно- массового мероприятия.

На время проведения новогодних мероприятий должно быть обеспечено дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц из числа работников учреждения.

Помещения, где проводятся новогодние мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

Эвакуационные выходы из помещений, должны быть обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.

При проведении новогоднего и рождественского вечера елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.

Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным Иллюминация должна быть сертифицирована елки смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил электроустановок. Лампочки в гирляндах должны мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, C медными Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена, и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.

При оформлении елки запрещается:

- 1. использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
- 2. применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;
- 3. обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

В помещениях, используемых для проведения праздничных мероприятий, запрещается:

- 1. проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
- 2. применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
- 3. украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- 4. одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- 5. проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
- 6.уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать дополнительные кресла, стулья и т. п.;
- 7. полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- 8. допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. При необходимости вызывайте пожарную охрану по телефону «01», «101», «112».

В случае возникновения пожара действия работников и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности людей, их эвакуацию и спасение.

Каждый работник учреждения, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:

- а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию).
- б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
- в) известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего его работника;
- г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара, имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.